



**МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ**  
**Департамент по управлению муниципальным имуществом**

Белорусская улица, 33, г. Тольятти, Самарская обл., РФ, 445020,  
телефон (факс): 54-37-00, dumi@tgl.ru

21.06.2016

Гр-4072/52

На № К-67 от 31.05.2016

О приеме объектов  
имущества в муниципальную  
собственность

Кушновой  
Нэлли Робертовне

445057, г. Тольятти,  
пр-т Степана Разина, 86, кв. 4  
(эл. адрес: Ecology86@mail.ru)

Уважаемая Нэлли Робертовна!

На Ваше электронное обращение в адрес мэра городского округа Тольятти С.И. Андреева по вопросу передачи в муниципальную собственность городского округа Тольятти объекта движимого имущества – наружного освещения придомовой территории жилых домов, расположенных по адресам: г. Тольятти, пр-т Степана Разина, 84,84а,86, сообщаем следующее.

17 мая 2016 г. в департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии городского округа Тольятти поступило обращение председателя правления ТСЖ «Удача» о принятии в муниципальную собственность наружного освещения придомовых территорий жилых домов, расположенных по адресам: г. Тольятти, пр-т Степана Разина, 84,86.

В соответствии с Положением о порядке приема объектов (имущества) в муниципальную собственность городского округа Тольятти и передачи объектов (имущества) муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденным Решением Думы городского округа Тольятти от 06.07.2011г. № 601, данное обращение было направлено в департамент городского хозяйства для дачи заключения о целесообразности и возможных условиях его приема.

ООО «Сервис Электро Снаб», осуществляющим ремонтно-эксплуатационное обслуживание линий электропередач и электрооборудования наружного освещения Автозаводского района городского округа Тольятти в рамках существующего муниципального контракта, 08.06.2016 года, совместно с представителями ТСЖ «Удача» был произведен визуальный осмотр технического состояния

ЛЭП и электрооборудования наружного освещения, прилегающего к придомовой территории жилых домов №№ 84, 86 по проспекту Степана Разина.

На основании произведенного коллективного осмотра ЛЭП-0,4 кВ наружного освещения и проверки предоставленной в мэрию городского округа Тольятти технической документации департаментом городского хозяйства выявлены следующие недостатки и неисправности:


1. Отсутствует пакет проектно-исполнительной документации.
2. Отсутствует акт границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности сторон по данному объекту инженерной инфраструктуры.
3. Отсутствует справка ОАО «ТЭК» о наличии задолженности за потребленную электрическую энергию передаваемой линии наружного освещения.
4. Отсутствуют в перечне передаваемого электрооборудования ПП-н/о (пункта питания н/о) расположенный в ТП- 10/0,4 кВ № 3111.
5. Нарушена технология монтажа концевых муфт (14 шт.) на КЛ-0,4 кВ в торшерных стойках.
6. Необходимо выполнить покраску торшерных стоек и их нумерацию, заменить существующие ПРС на ВА.
7. Требуется установка скрытых замков (14 шт.) на монтажных люках торшерных стоек.
8. Требуется вынос ПП-у/о из здания ТП-10/0,4 кВ.

В связи с вышеизложенным, вопрос приема в муниципальную собственность городского округа Тольятти объекта движимого имущества – наружного освещения придомовой территории жилых домов, расположенных по адресам: г. Тольятти, пр-т Степана Разина, 84,86, будет возможен после устранения выявленных департаментом городского хозяйства замечаний.

Заместитель руководителя департамента



О.Н. Гончарова



Н.В. Пугачева 54 41 73

